

Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	

Aard van onderzoek : ~~gelijkvormigheidsonderzoek~~ / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001

BESCHRIJVING

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - ~~niet~~ Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - ~~niet in orde~~
 Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~ onrechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~
 Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - ~~niet in orde~~ Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - ~~niet in orde~~
 Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend - ~~instellen~~:

FASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

~~N. Hoofdvrijgeestant: bijkomende equiptate verbinding nog niet aangesloten~~

~~N. Buitenvaas: verbinding waterleiding - CV ketel nog niet geplaatst~~

① GEN

BESLUIT

De installatie is conform ~~met~~ met het AREI.

De installatie is conform de Nederlandse normen - uiterlijk op: 24/09/203
zoals voorzien door art. 271 van het ARE, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging
of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie mag / mag niet in dienst gesteld
worden / blijven niet worden zolang er geen vaststelling is van de vastgestelde gebreken en de gepaste
maatregelen getroffen worden opdat de installatie niet gevaar vormt voor personen of goederen

voor de directeur,
de onderzoeker

 **Jürgen MOENS**
Kruiskouterstraat 59
O.C.B. 1750 Lennik
☎ 02/269.07.07 • 0475/45.23.82

2) elke wijziging(en) aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

b) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v d elektrische installatie; energie in te lichten over elk ongeval, personen overkomen en

NOTA HUURDERS, EIGENAARS Krachten het AREI bent U verplicht :
 - te betalen direct de elektrische

03/05N12 04/15D