/ZW

BTv

Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

Antwerpen

U. ref.:

U. ref.:

VERSLAG NR. : 218/090616/01

GESCAND

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : Prinsenpad 38
2310 Rijkevorsel

EIGENAAR : Van Opstal - Meulemans

Adres : idem

OPDRACHTGEVER : idem

Adres : idem

INSTALLATEUR :

Adres :

BTW of IK :

EAN:

Ref.: Teller nr.

Index :

itum van het onderzoek : 16-06-2009 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens :

REI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art.262) (K.B.2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

rd installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop woonheid: Type der lokalen : Woning

gin werken : Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

nsluiting : Spanning 400 / 230 V Bescherming van de aansluiting AUT MY 32 A

edingskabel hoofdbord : 4 X 10 mm² Alg. schakelaar : type ADS40A/300mA

e van de aardelektrode : lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema : TT

ital borden : 2 ; Aantal eindstroombanen : 19 ; RA : 28 Ohm; RI tot 70,7 MOhm

vendige invloedsfactoren:

CHRIJVING : Bord 1 (Relder) : 1 x 10A aut. 2P 2,5mm²
1 x 16A aut. 2P 2,5mm²
1 x 32A aut. 4P 6mm²
ADS40A/300mA
Bord 2 (gelijkvloers) : 2 x 20A aut. 4P 2,5mm²
10 x 20A aut. 2P 2,5mm²
4 x 16A aut. 2P 1,5mm²
ADS40A/30mA

EVOERDE CONTROLES : zie verso

GESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S :

TA: Betreft Hier een Herkeuring van verslag 168/080729/08

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gesteld op

de aangestelde van de stroomleverde

naam

handtekening

EN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

UIT

1. De installatie is conform. ~~De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de éendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.~~ De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 16-06-2034 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op

T-ONDERZOEKER : 218 Schoemans
1 + handtekening

2-08/2008

De directeur,